



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail:simf\_ro\_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»:8 (3652) 55-09-04

Предписание № 126/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о  
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» С. КРАСНОЛЕСЬЕ»  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 126 от «28» августа 2020 г. ВрИО главного  
государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору – ВрИО  
начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым  
майора внутренней службы Кузнецов А.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №  
69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена плановая / выездная проверка в отношении:  
территорий зданий сооружений МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК» С. КРАСНОЛЕСЬЕ»  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, фактически осуществляющего  
деятельность по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район,  
с.Краснолесье, ул. Парковая 67 а.

Дата и время проведения проверки:

15.09.2020 с 10 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 5 час. 0 мин.

21.09.2020 с 10 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 5 час. 0 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 2 дня, 10 час. 0 мин.

проверку проводил(а):

Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым  
по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по  
Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней  
службы Крот Максим Александрович, эксперты, представители экспертных организаций: не  
привлекались

совместно с: Заведующим МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье» Лунина Н.П.  
завхоз МБДОУ «Детский сад «Теремок» с. Краснолесье» Асанова Г.Э.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок	Отметка
---	--------------------------	----------------------	------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	устранения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№57) на наружную лестницу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье») составляет менее 1,2 м, а именно 1,0 м	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
2.	На объекте защиты на втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье») на наружную лестницу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
3.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье») имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
4.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже при выходе из помещения спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье») на наружную лестничную клетку, допускается перепад высот менее 45 см, а именно 20 см (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С.	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	КРАСНОЛЕСЬЕ")		
5.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 на втором этаже при выходе из помещения - спальни (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) ограждения наружной лестницы не оборудованы вертикальными элементами (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
6.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№57) в помещение игровой (№56) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
7.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни (№57) в помещение игровой (№56) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) открывается не по направлению выхода (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
8.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.

	п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№56) в коридор (№55) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	регламент требований пожарной безопасности"	о		
9.	На объекте защиты в помещении раздевалки (№58) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) руководитель организации при эксплуатации путей эвакуационных допустил снятие предусмотренной двери в коридоре (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (г) Правила противопожарного режима в РФ		01.07.2021г.	
10.	На объекте защиты на втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из коридора (№59) в коридор (№64) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) заблокирована (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ		01.07.2021г.	
11.	На объекте защиты на втором этаже в коридоре (№64) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ		01.07.2021г.	

	КРАСНОЛЕСЬЕ")			
12.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№64) в спортивный зал (№65) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
13.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7 м от уровня площадки лестничной клетки (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
14.	На объекте защиты пожарный шкаф, расположенный на лестничной клетке (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) изготовлен из горючих материалов (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 107 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
15.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2. на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№55) на лестничную клетку (№54)	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	(Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
16.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.2 на втором этаже лестничный марш лестничной клетки (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) не имеет поручней (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
17.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в пределах марша лестничной клетки (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается устройство ступеней различной высоты от 20 см до 16 см (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
18.	На объекте защиты на втором этаже в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 ширина лестничного марша лестничной клетки (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) менее 1,35 м, а именно 1,0 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
19.	На объекте защиты на втором этаже дверь эвакуационного выхода	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	

	ведущей из помещения методического кабинета (№53) на лестничную клетку (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) заблокирована (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
20.	На объекте защиты на втором этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из спортивного зала (№65) на помещение игровой (№54) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) заблокирована (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
21.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 на втором этаже в групповой ячейке «Ромашка» допускается один эвакуационный выход (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
22.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№52) в помещении игровой (№56) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,0 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
23.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.	

	п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№66) в раздевалку (№67) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	регламент требованиях пожарной безопасности" о		
24.	На объекте защиты пожарный шкаф, расположенный на лестничной клетке (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), изготовлен из горючих материалов(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 107 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
25.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из раздевалки (№67) на лестничную клетку (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,63 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
26.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.2 лестничный марш лестничной клетки (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) не имеет поручней (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	



27.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже в пределах марша лестничной клетки (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается устройство ступеней различной высоты от 18 см до 10 см (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
28.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 на втором этаже ширина лестничного марша лестничной клетки (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) менее 1,35 м, а именно 0,98 м.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
29.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2009 п. 5.4.16 окно установленное на лестничной клетке (№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) не оснащено устройством для открывания окна на высоту не выше 1.7м от уровня площадки лестничной клетки (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
30.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из раздевалки (№74) на лестничную клетку</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	

	(№49) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
31.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 в на втором этаже ширина горизонтального участка пути в помещении спальни (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,63 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
32.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№72) в помещении игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
33.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.2.6 на втором этаже дверь эвакуационного выхода из помещения спальни (№72) в помещении игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) открывается не по	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	направлению выхода (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
34.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№73) в раздевалку (№74) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
35.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№73) на наружную лестницу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,98 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
36.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница (лестница 3-го типа) из помещения игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) имеет площадку не на уровне эвакуационного выхода (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
37.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.	

	<p>безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на втором этаже при выходе из помещения игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) на наружную лестничную клетку, допускается перепад высот менее 45 см, а именно 30 см (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>		
38.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.5 на втором этаже при выходе из помещения игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) ограждения наружной лестницы не оборудованы вертикальными элементами (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
39.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 на втором этаже наружная лестница ведущая из помещения игровой (№73) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,93 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
40.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№24) в помещение игровой (№25)</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	

	(Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
41.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 на первом этаже в групповой ячейке «Золотая рыбка» допускается один эвакуационный выход (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
42.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения раздевалки (№23) на лестничную клетку (№18) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
43.	На объекте защиты на лестничной клетке (№18) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается применение декоративно-отделочных материалов стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ1 (подтверждающие документы не предоставлены) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
44.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.	

	п. 5.2.6 помещение бельевой (№21) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
45.	На объекте защиты на первом этаже не обеспечено наличие на дверях помещения бельевой (№21) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
46.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки (№18) в коридор (№16) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
47.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения лестничной клетки (№18) в коридор (№30) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая,	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	№67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
48.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на первом этаже ширина эвакуационного выхода в свету из помещения тамбура (№19) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,0 м, а именно 0,67 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
49.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на первом этаже ширина горизонтального участка пути при выходе из помещения тамбура (№19) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,0 м, а именно 0,57 м(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
50.	На объекте защиты на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущая из тамбура (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.35Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
51.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.	

	п. 5.2.6 помещения прачечной (№31) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
52.	На объекте защиты на первом этаже не обеспечено наличие на дверях помещения прачечной (№31) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
53.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на первом этаже ширина горизонтального участка пути в помещении прачечной (№31) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,0 м, а именно 0,63 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
54.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из помещения прачечной (№33) в тамбур (№34) (Экспликация внутренних площадей к плану строения	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	



	литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,75 м(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
55.	На объекте защиты на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из тамбура (№34) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.35 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
56.	На объекте защиты на первом этаже в помещении музыкального зала (№35) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
57.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.12 на первом этаже в помещении музыкального зала (№35) допускается один эвакуационный выход (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
58.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.1.1 в на первом этаже ширина горизонтального участка пути в коридоре (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а,	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,17 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
59.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из коридора (№6) в тамбур (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
60.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом ширина выхода в свету из коридора (№6) в коридор (№8) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
61.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№3) на лестничную клетку (№2) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	КРАСНОЛЕСЬЕ")		
62.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№48) на лестничную клетку (№2) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
63.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 на первом этаже ширина горизонтального участка пути в помещении кухни (№41) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,0 м, а именно 0,62 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
64.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из помещения кухни (№41) в коридор (№48) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,75 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
65.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический	01.07.2021г.

	п. 5.2.6 помещения кухни (№41) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) (Ф5.1), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	регламент о требованиях пожарной безопасности"		
66.	На объекте защиты на первом этаже не обеспечено наличие на дверях помещения кухни (№41) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
67.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из помещения мойки (№39) в коридор (№37) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,76 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
68.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из коридора (№37) в овощной цех (№36) (Экспликация внутренних площадей к плану строения	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,58 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
69.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из коридора (№37) в коридор (№38) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 0,8 м, а именно 0,78 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
70.	На объекте защиты в помещении коридора (№37) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей допустил снятие предусмотренной двери в коридоре(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (г) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
71.	На объекте защиты на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из коридора (№38) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.35 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
72.	На объекте защиты в помещении коридора (№37)	п.42 (в) Правила противопожарного	01.07.2021г.	

	на первом этаже допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	режима в РФ		
73.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из раздевалки (№45) в коридор (№48) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
74.	На объекте защиты на первом этаже в раздевалке (№45) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
75.	На объекте защиты на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из спальни (№44) в раздевалку (№45) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) заблокирована (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
76.	На объекте защиты в	ч. 4 ст. 53 ФЗ от	01.07.2021г.	

	<p>нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№43) в раздевалку (№45) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>		
77.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой (№43) в помещение спальни (№44) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
78.	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 на первом этаже ширина выхода в свету из тамбура (№46) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")</p>	<p>ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.07.2021г.	
79.	<p>На объекте защиты в помещении тамбура № 46 (Экспликация внутренних площадей к плану строения</p>	<p>п. 36 (г) Правила противопожарного режима в РФ</p>	01.07.2021г.	

	литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей допустил снятие предусмотренной двери в коридоре (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
80.	На объекте защиты на первом этаже на эвакуационных путях из тамбура (№46) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) допускается применение ковровых покрытий на путях эвакуации без надежного крепления к полу (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 36 (б) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
81.	На объекте защиты в помещении коридора (№48) на первом этаже допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 42 (в) Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
82.	На объекте защиты на первом этаже дверь эвакуационного выхода ведущей из тамбура (№57) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) наружу не обеспечена возможностью открывания изнутри без ключа (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.35 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
83.	На объекте защиты допускается размещение у эвакуационного выхода из	п.п. (б) п. 36 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	



	помещения спальни (№44) в раздевалку (№45) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье) различных материалов и прочих предметов (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
84.	На объекте защиты в подвале в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение (№103) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
85.	На объекте защиты в подвале не обеспечено наличие на дверях помещения (№103) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
86.	На объекте защиты в подвале в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение (№104) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

	складское (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1)(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
87.	На объекте защиты в подвале не обеспечено наличие на дверях помещения (№104) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
88.	На объекте защиты в подвале в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение (№107) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
89.	На объекте защиты в подвале не обеспечено наличие на дверях помещения (№107) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	

	"ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")			
90.	На объекте защиты в подвале в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 помещение - (№110) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское (Ф5.2), не разделено противопожарными преградами от помещений (Ф1.1) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
91.	На объекте защиты в подвале не обеспечено наличие на дверях помещения (№110) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А ул. Парковая, №67 а, Краснолесье), эксплуатируемое как складское, обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.20 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
92.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.2.5 на первом этаже ширина выхода в свету из подвала составляет менее 0,8 м, а именно 0,74 м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
93.	В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 9 табл. А.1 приложения А объект защиты не обеспечен	ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной	01.07.2021г.	

	системой пожарной безопасности" сигнализации (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")		
94.	В нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 п. 1 таб. 2 глава 7 объект защиты не обеспечен системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 2 ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
95.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 2.13130.2012 п. 5.4.5 строительные конструкции кровли (деревянные строительные конструкции кровли, обрешетка) не подвергнуты обработке огнезащитным составом (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 1 ст. 58 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
96.	На объекте защиты в здании Детского сада «Теремок» допускается применение декоративно-отделочных материалов стен, с классом пожарной опасности выше, чем КМ1. (подтверждающие документы не предоставлены) (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 6 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
97.	На объекте защиты в здании Детского сада «Теремок» допускается применение материалов и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.
98.	На объекте защиты пожарный щит,	п. 482 Правила противопожарного	01.07.2021г.

	расположенный на улице не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем, согласно установленных норм (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	режима в РФ		
99.	На объекте защиты руководитель не организывает перекатку пожарных рукавов (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п.57 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
100.	На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	п. 50 Правила противопожарного режима в РФ	01.07.2021г.	
101.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4.13130.2013 п. 8.1 на территории Детского сада «Теремок» не обеспечен подъезд к зданиям со всех сторон (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	
102.	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" С. КРАСНОЛЕСЬЕ")	ч.4 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович

Предписание на \_\_\_ стр. для исполнения получил:

*Забедунович Лунина Н.П.*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» сентября 2020 г.



*[Handwritten signature]*  
(подпись)